



## **C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: [info@circaservizioidrico.it](mailto:info@circaservizioidrico.it)  
Pec: [consorziocirasu@pcert.postecert.it](mailto:consorziocirasu@pcert.postecert.it)  
Web site: [www.circaservizioidrico.it](http://www.circaservizioidrico.it)

## **Regolamento allaccio alla rete fognaria**

### **Lavori di allaccio**

1. La richiesta di allacciamento alla rete fognaria deve essere presentata da tecnico abilitato, iscritto ad idoneo ordine professionale, secondo la modulistica predisposta dal Gestore.
2. I lavori di allaccio alla pubblica fognatura sono eseguiti, a cura e spese dell'interessato, in conformità alle norme tecniche del presente Regolamento, alla normativa urbanistica e alle prescrizioni legislative e regolamentari igieniche edilizie, fatti salvi i diritti di terzi.
3. In particolare sono a carico degli interessati le spese relative a:
  - a. Rotture suoli, scavi, demolizioni, allontanamento materiali di risulta;
  - b. Costruzione dei condotti di scarico e delle altre opere accessorie, sia in proprietà privata che pubblica fino all'innesto con la pubblica fognatura e posizionamento del pozzetto d'ispezione con relativo chiusino;
  - c. Riempimento degli scavi, ripristino della pavimentazione stradale, dei marciapiedi e di qualsiasi altro manufatto manomesso per realizzare l'allaccio, nonché la rimozione di altre utenze e il loro ripristino.
4. I suddetti ripristini sono effettuati a perfetta regola d'arte e con materiali e tecniche indicati dai competenti uffici comunali.
5. Nel caso di nuove opere di urbanizzazione le relative opere di canalizzazione sono a carico del costruttore.

### **Norme tecniche per la realizzazione degli allacci fognari**

6. Il Gestore richiede all'Utente l'adeguamento degli allacci esistenti non conformi alle norme tecniche del presente Regolamento, in concomitanza con i lavori di rifacimento della rete fognaria o di tratti della stessa, salvo procedure diverse rese necessarie da motivate esigenze tecniche o igienico – sanitarie.
7. Per le utenze con approvvigionamento idrico autonomo, il rilascio del nulla osta allo scarico è subordinato all'installazione e funzionamento di idoneo strumento di misura volumetrico delle acque effettivamente convogliate nella rete idrica interna per le diverse utilizzazioni e successivamente scaricate come acque reflue. Il misuratore volumetrico deve essere reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della corrispondenza dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.



## **C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Deago, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: [info@circaservizioidrico.it](mailto:info@circaservizioidrico.it)  
Pec: [consorziocirasu@pcert.postecert.it](mailto:consorziocirasu@pcert.postecert.it)  
Web site: [www.ciraservizioidrico.it](http://www.ciraservizioidrico.it)

Il Gestore può imporre a spese dell'utente, una diversa collocazione del misuratore qualora lo stesso sia installato in posizione non idonea.

8. Sul suolo pubblico e sulle aree private aperte al pubblico deve essere rispettata la profondità prevista dai regolamenti o dalle prescrizioni degli Enti proprietari (Comune, Provincia, Anas, ecc.). In caso di impossibilità le reti devono essere protette con guaina in acciaio o ghisa o soletta in calcestruzzo armato.
9. I manufatti insistenti sul suolo pubblico e sulle aree private carrabili aperte al pubblico, devono avere pareti dello spessore di cm. 25 e i chiusini devono essere in ghisa carrabile o di materiale classificato come DN 400.
10. I fognoli privati di congiunzione con la rete fognaria comunale devono sempre innestarsi su quest'ultima nel suo terzo medio superiore, mediante pozzetto di allaccio e/o all'interno di un pozzetto preesistente. Eventuali deroghe per manifeste impossibilità di tipo tecnico sono concordate di volta in volta con il Gestore.
11. I fognoli devono essere:
  - a. Collocati in modo da attraversare la minor quantità possibile di area coperta e a una profondità tale da garantire la resistenza allo schiacciamento derivante da carichi esterni permanenti o accidentali;
  - b. Posati su terreno stabile e protetti con bauletto in calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 10, o costruiti con tubazioni autoportanti;
  - c. Innestati fra loro e con le fogne comunali nel senso delle confluenze.
12. I fognoli devono avere:
  - a. Sezione curvilinea;
  - b. Pareti completamente impermeabili e lisce;
  - c. Pendenza non inferiore al 2%;
  - d. Diametro non superiore a quello del collettore d'innesto;
  - e. Immissione compatibile con la portata del collettore d'innesto.
13. I fognoli in cemento non sono ammessi per le reti nere, sia nel caso di nuovi allacci sia nel caso di allacci esistenti di cui si prevede la ristrutturazione.
14. In caso di manifeste difficoltà tecniche, il Gestore può ammettere limiti diversi per la pendenza dei condotti e per il loro innesto nel terzo superiore della fognatura stradale, restando a carico esclusivo dei titolari dello scarico ogni responsabilità derivante da tale esecuzione.



## **C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: [info@circaservizioidrico.it](mailto:info@circaservizioidrico.it)  
Pec: [consorziocircasu@pcert.postecert.it](mailto:consorziocircasu@pcert.postecert.it)  
Web site: [www.circaservizioidrico.it](http://www.circaservizioidrico.it)

15. Qualora una deficienza di quota impedisca il libero deflusso dei reflui di un immobile, il manufatto di scarico deve essere dotato, a cura e spese del proprietario o del titolare dell'attività, di una stazione di sollevamento che adduca i reflui nella fognatura comunale. L'impianto di sollevamento è consigliabile per sicurezza dell'utente, che sia munito di valvole di ritegno e almeno due pompe, di cui una di riserva.
16. Qualora siano presenti locali situati ad una quota inferiore rispetto al piano di scorrimento della fognatura è reso d'obbligo l'installazione di opportuna valvola di ritegno sulla linea fognaria.
17. Tutte le linee, recapitanti in pubblica fognatura, devono essere munite di sifone e ispezionabili alla loro base. In caso di difficoltà tecniche nell'installazione del sifone alla base delle colonne, difficoltà che l'utente ritiene di non poter superare, si può assumere una dichiarazione del Progettista o dell'intestatario della pratica che dichiara l'impossibilità dell'installazione, restando a carico esclusivo dei titolari dello scarico ogni responsabilità derivante da tale esecuzione.
18. I manufatti di ispezione sono previsti ad ogni confluenza di due canalizzazioni nonché ad ogni sensibile variazione plano-altimetrica e devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente le operazioni di manutenzione e controllo.
19. I manufatti di ispezione devono avere le seguenti caratteristiche:
  - a. Essere del tipo a scorrimento continuo;
  - b. Garantire l'impermeabilità sia interna che esterna;
  - c. Essere muniti di chiusini in ghisa o altro materiale idoneo a garantire la resistenza meccanica.
20. Nel caso di reti bianche e nere, adiacenti e parallele, i manufatti di ispezione devono essere tra loro indipendenti in modo da garantire l'impossibilità di travaso.
21. Le reti tecnologiche di nuova costruzione che convogliano scarichi di tipo industriale possono essere allacciate direttamente alla fognatura comunale mediante pozzetto di allaccio, previa realizzazione di un pozzetto di campionamento, senza by-pass o scarichi intermedi. Sono soggette a tale obbligo anche le reti esistenti in occasione di rifacimenti. Tali scarichi sono comunque soggetti ad autorizzazione AIA e/o AUA e convenzione con il Gestore nel caso di parametri in deroga.
22. Le reti tecnologiche esistenti devono essere munite di pozzetto di campionamento subito prima della loro confluenza in altri fognoli privati.
23. Gli scarichi di emergenza provenienti da impianti tecnologici a circuito chiuso devono rispettare le norme tecniche di cui sopra.
24. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento ed i pozzetti devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni del Gestore, a spese e cura degli utenti stessi. Il pozzetto di campionamento deve essere atto a consentire il prelievo di campioni; a tal fine deve garantire il trattenimento di una quantità d'acqua reflua pari a circa 6 litri.



**C.I.R.A. S.r.l.**

Sede legale e Impianto di depurazione  
17058 Dego, Loc. Piano 6/A (SV) – tel.(019) 5778013  
C.F. 92054820094 - P.I. 01221980095  
E-mail: [info@circaservizioidrico.it](mailto:info@circaservizioidrico.it)  
Pec: [consorzioCirasu@pcert.postecert.it](mailto:consorzioCirasu@pcert.postecert.it)  
Web site: [www.ciraservizioidrico.it](http://www.ciraservizioidrico.it)

25. È vietata l'immissione nei fognoli di rifiuti solidi o di sostanze che possano pregiudicare il regolare funzionamento della fognatura comunale.
26. È vietata l'immissione nei fognoli di componenti di acque bianche (acque meteoriche di dilavamento, ad esclusione delle acque di prima pioggia nei casi autorizzati dal Gestore).
27. Il titolare della domanda, 7 giorni prima della presunta data di fine lavori e comunque prima dell'attivazione dovrà dare comunicazione al Gestore e fornire adeguata documentazione fotografica dell'intervento di allaccio con fotografie scattate prima dei rinterrati. Copia della documentazione fotografica dovrà essere trasmessa al Gestore, al fine del rilascio del nulla osta allo scarico. Il Gestore è tenuto al sopralluogo al fine di verificare la rispondenza dei lavori eseguiti con il progetto presentato.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma per presa visione ed accettazione

\_\_\_\_\_